

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

(dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty)

Číslo zprávy: 2017/142
Datum vystavení zprávy: 18.12.2017
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 18.12.2017
Podnikající osoba IČO: 49634500
Jméno a příjmení oprávněné osoby: Pavel Skála
Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: MPO 1502681/36-024-H

Název, sídlo a IČ, příp. jméno a příjmení objednatele:
Branko Jovičič Krčínská 183/3 Praha 20 , PSČ 193 00

Název, sídlo a IČ právnické nebo podnikající fyzické osoby, příp. jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: Branko Jovičič Krčínská 183/3 Praha 20 , PSČ 193 00

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: Krčínská 183/3 Praha 20 , PSČ 193

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola:

Spotřebič: 1) Závěsný plynový atmosférický kotel , Protherm , typ B, umístěn v bytě o celkovém výkonu 26 kW
2) Stacionární výměník Junkers o výkonu 6,9kW

Kouřovod: AL kouřovod DN 130 a kouřovod do DN 80 paralelně napojen do komínového tělesa

Komín: komín zděný vložkováný AL vložkou 130 mm veden do nadstřešní části.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Kontrola, čištění

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE



Podpis a razítko odborné způsobilé osoby

KOMINICTVÍ SKÁLA, Podvinný mlýn 2133/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49634500 / tel.: 777 485 623
e-mail: info@kominik-kominictvi.cz, www.kominik-kominictvi.cz